

INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DU BARRAGE D'ARZAL

Mise à jour :

10/04/2017

La situation actuelle est la suivante :

Date	Débit moyen journalier de la Vilaine en m ³ /s	Fonctionnement des vannes	Fonctionnement de l'écluse	Navigation sur le bief amont du barrage
09/04/17	32,7	Ouverture faible	Ouverte	Normale

Rappel des règles générales de gestion du barrage d'Arzal issues du SAGE Vilaine :

Débit moyen journalier évacué au barrage	Niveau du plan d'eau d'Arzal (m ngF)	Fonctionnement des vannes	Fonctionnement de l'écluse	Navigation sur le bief amont du barrage
Qj < 2,5 m ³ /s Etiage critique	Aussi élevé que possible	Fermeture	Fermée	Normale
2,5 m ³ /s <= Qj < 10 m ³ /s Etiage prononcé	Aussi élevé que possible	Fermeture	Restrictions possibles	Normale
10 m ³ /s <= Qj < 100 m ³ /s Etiage	> 1.60	Ouverture faible	Ouverte	Normale
100 m ³ /s <= Qj < 250 m ³ /s Petite crue	Niveau minimal Entre 0.80 et 1.20	Ouverture moyenne	Ouverte	Normale
Qj >= 250 m ³ /s Crue	Niveau minimal < 0.80	Ouverture importante	Fermée sauf éclusées montantes de sécurité	Interdite