

**INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DU BARRAGE D'ARZAL**

Mise à jour :

06/02/2018

La situation actuelle est la suivante :

| Date | Débit moyen journalier de la Vilaine en m ³ /s | Fonctionnement des vannes | Fonctionnement de l'écluse | Navigation sur le bief amont du barrage |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|---|
| 05/02/18 | 169,8 | Ouverture moyenne | Ouverte | Normale |

Rappel des règles générales de gestion du barrage d'Arzal issues du SAGE Vilaine :

| Débit moyen journalier évacué au barrage | Niveau du plan d'eau d'Arzal (m ngF) | Fonctionnement des vannes | Fonctionnement de l'écluse | Navigation sur le bief amont du barrage |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Qj < 2,5 m ³ /s Etiage critique | Aussi élevé que possible | Fermeture | Fermée | Normale |
| 2,5 m ³ /s <= Qj < 10 m ³ /s Etiage prononcé | Aussi élevé que possible | Fermeture | Restrictions possibles | Normale |
| 10 m ³ /s <= Qj < 100 m ³ /s Etiage | > 1.60 | Ouverture faible | Ouverte | Normale |
| 100 m ³ /s <= Qj < 250 m ³ /s Petite crue | Niveau minimal Entre 0.80 et 1.20 | Ouverture moyenne | Ouverte | Normale |
| Qj >= 250 m ³ /s Crue | Niveau minimal < 0.80 | Ouverture importante | Fermée sauf éclusées montantes de sécurité | Interdite |